

維持管理状況公表資料

2026 年度 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 9 条の 3 第 6 項に基づく一般廃棄物処理施設（可燃ごみ処理施設）

（毎月第3水曜日更新）

年度	2026 年度
施設名	能代山本クリーンセンター
所在地	能代市竹生字天神谷地122-1

1. 一般廃棄物の種類及び搬入量

ごみの種類		単位	2026年									2027年			合計
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
可燃ごみ処理施設	可燃ごみ	t	1, 626. 060	1, 644. 820	1, 699. 950	1, 755. 390									6, 726. 220
	可燃残渣 （ホッパー計量）	t	15. 800	16. 520	10. 550	10. 280									53. 150
	可燃性粗大ごみ （理論値）	t	62. 211	69. 382	67. 930	65. 790									265. 313
合計		t	1, 641. 860	1, 661. 340	1, 710. 500	1, 831. 460	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	6, 845. 160

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 1 号のイに関する資料

炉名	処分した 廃棄物の種類	単位	2026年									2027年			合計
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	698. 590	807. 250	988. 800	491. 830									2, 986. 470
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	614. 900	819. 690	970. 070	1, 098. 720									3, 503. 380
合計		t	1, 313. 490	1, 626. 940	1, 958. 870	1, 590. 550	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	0. 000	6, 489. 850

3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 4 条の 5 の 2 第 1 号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉主燃焼室出口	連続測定のため翌月の 1 日 （月間最大値または最小値）
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

【 1号炉：燃焼ガス温度等 】

測定項目	単位	2026年									2027年			基準値
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	914	949	941	929									800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	170	170	170	171									200℃以下
煙突から排出される 排ガス中の一酸化炭素濃度（最大値）	ppm	11.3	12.5	11.6	10.9									30ppm (4 h 平均) 以下
		10.7	12.2	11.8	11.2									100ppm (1 h 平均) 以下

【 2号炉：燃焼ガス温度等 】

測定項目	単位	2026年									2027年			基準値
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	907	954	945	929									800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	170	170	170	170									200℃以下
煙突から排出される 排ガス中の一酸化炭素濃度（最大値）	ppm	12.2	13.9	11.7	12.8									30ppm (4 h 平均) 以下
		12.1	13.2	11.3	12.9									100ppm (1 h 平均) 以下

4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去を行った時期	運転期間
冷却設備	運転期間中、各炉スートブロアにより毎日実施	1号炉 4/1～4/14、4/26～5/15、5/21～7/8、7/26～7/31（運転継続中）
		2号炉 4/1～4/3、4/17～5/16、5/23～7/31（運転継続中）
排ガス処理設備	運転期間中、各炉ろ過式集じん器のばいじん払落しをパルスジェット式で毎日実施	1号炉 4/1～4/14、4/26～5/15、5/21～7/8、7/26～7/31（運転継続中）
		2号炉 4/1～4/3、4/17～5/16、5/23～7/31（運転継続中）

5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のニに関する資料

【 1号炉：排ガス中のダイオキシン類 】

測定項目		単位	2026年								2027年			基準値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.0000042	—	0.00011	—									0.1以下
排ガス採取日		4月8日	—	6月16日	—									
結果が得られた日		5月29日	—	7月24日	—									
測定位置		1号炉煙突内												

※定量下限値以下はNDと表示。測定しない月は「—」で示す。

【 2号炉：排ガス中のダイオキシン類 】

測定項目	単位	2026年									2027年			基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m³N	0.000081	—	0.000016	—									0.1以下
排ガス採取日		4月28日	—	6月17日	—									
結果が得られた日		6月5日	—	7月24日	—									
測定位置		2号炉煙突内												

※定量下限値以下はNDと表示。測定しない月は「—」で示す。

【 1号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度 】

測定項目	単位	2026年									2027年			基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ばいじん	g / m ³ N	—	0.001未満	—	—									0.01以下
硫黄酸化物	ppm	—	21	—	—									50以下
窒素酸化物	ppm	—	76	—	—									100以下
塩化水素	ppm	—	19	—	—									50以下
排ガス採取日		—	5月28日	—	—									
結果が得られた日		—	7月6日	—	—									
測定位置		1号炉煙突内												

※定量下限値以下はNDと表示。測定しない月は「—」で示す。

【 2号炉：排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度 】

測定項目	単位	2026年									2027年			基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ばいじん	g / m ³ N	—	0.001未満	—	—									0.01以下
硫黄酸化物	ppm	—	10	—	—									50以下
窒素酸化物	ppm	—	100	—	—									100以下
塩化水素	ppm	—	6.7	—	—									50以下
排ガス採取日		—	5月28日	—	—									
結果が得られた日		—	7月6日	—	—									
測定位置		2号炉煙突内												

※定量下限値以下はNDと表示。測定しない月は「—」で示す。